



OBSERVAÇÕES GERAIS

- ELETRODUTOS NÃO COTADOS: SEÇÃO NOMINAL #3/4";
- TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM, DEVEM SER FEITAS COM A UTILIZAÇÃO DE BUCHA E ARRUELA, CONFORME SEÇÃO DO ELETRODUTO;
- DEIXAR ARAME GUA Nº 16 BWG EM TODA TUBULAÇÃO VAZIA;
- TODAS AS MASSAS CONDUTORAS DA INSTALAÇÃO DEVEM SER EQUIPOTENCIALIZADAS;
- COMPATIBILIZAR INSTALAÇÕES DE CFTV ONDE NÃO HOUVER FORRO FALSO;

NOTA

01 O LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS FOI DEFINIDO PELO SETOR RESPONSÁVEL DA PGJ;

LEGENDA - CFTV / ALARME

- EQUIPAMENTOS**
- PREVISÃO DE CÂMERA;
 - PREVISÃO DE SENSOR DE ALARME;
- CAIXAS**
- CONDULETES DO TIPO "C", "T", "TB", "LB", "LL", "LR" E "E VIRADO", RESPECTIVAMENTE, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO E JUNTA DE VEDAÇÃO PRÉ-MOLDADA FLEXÍVEL. ENTRADAS ROSQUEADAS PARA ELETRODUTOS E BUCHAS DE REDUÇÃO CONFORME PROJETO. FAB.: WETZEL, DAISA, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS 40x40x40cm, FUNDO EM 10cm DE BRITA COM O NOME "CFTV" INSCRITO NA TAMPA, CONFORME DETALHE;
 - CAIXA QUADRADA EM PVC, DIMENSÕES 4"x2". FAB.: TIGRE, TRAMONTINA, WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADA A 2,20m DA FACE INFERIOR AO PISO ACABADO, QUANDO NÃO INDICADA ALTURA EM PROJETO;
 - CAIXA DE PROTEÇÃO EXTERNA (A PROVA DE TEMPO), COM PONTO DE SAÍDA RIAS, INSTALADA A 2,30m DO DO PISO ACABADO;
 - CAIXA METÁLICA, DIMENSÕES 20x20x12cm. FAB.: TIGRE, TRAMONTINA, WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADA A 0,3m DA FACE INFERIOR AO PISO ACABADO, QUANDO NÃO INDICADA ALTURA EM PROJETO;
 - CAIXA METÁLICA, DIMENSÕES 30x30x12cm. FAB.: TIGRE, TRAMONTINA, WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADA A 0,3m DA FACE INFERIOR AO PISO ACABADO, QUANDO NÃO INDICADA ALTURA EM PROJETO;
 - CAIXA METÁLICA, DIMENSÕES 40x40x12cm. FAB.: TIGRE, TRAMONTINA, WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INSTALADA A 0,3m DA FACE INFERIOR AO PISO ACABADO, QUANDO NÃO INDICADA ALTURA EM PROJETO;
- ELETRODUTOS**
- ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC ANTICHAMA QUANDO INSTALADO FORRO FALSO (FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO QUANDO INSTALADO DE FORMA APARENTE), PARA CFTV. SEÇÃO NOMINAL #3/4" QUANDO NÃO INDICADO EM PROJETO;
 - ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC ANTICHAMA QUANDO EMBUTIDO NO PISO PARA CFTV. SEÇÃO NOMINAL #3/4" QUANDO NÃO INDICADO EM PROJETO;

REVISÃO	ASSUNTO	DESENHO	DATA
PAGO	APROVO	PROPRIETÁRIO	
		PROJETO	
		PROJETO	
		CONSTRUÇÃO	
CONSELHO PROFISSIONAL			

DAE Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

SEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
DAE - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROMOTORIAS PÚBLICAS

PROJETO:	ÁREA TÉCNICA:
INTERESSADO:	INFRAESTRUTURA PARA CFTV/ALARME
ENDEREÇO:	ETAPA:
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	PROJETO EXECUTIVO
MUNICÍPIO:	CONTEÚDO:
AVENIDA ESTRUTURANTE OESTE	PLANTA BAIXA - CFTV/ALARME - SETOR 05
MARACANAÚ	LEGENDA
AUTOR:	ESCALA:
TELEFONE:	1/50
AUTOR:	s/e
TELEFONE:	

RESERVA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

DESENHO: _____ DATA: AGOSTO / 2017

REVISÃO: _____ DATA: _____

REVISÃO: _____ DATA: _____

ARQUIVO: 04_05-Promotoria Maracanaú.dwg

PLANTA BAIXA - INFRAESTRUTURA CFTV/ALARME - SETOR 05
escala: 1/50

CFTV
04 05